



ASSA ABLOY

DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÕES

Nº: DoP_CT_2300_AD5059_V2

- | | |
|--|--|
| 1. Código de indentificação do tipo de produto: | Molas aéreas |
| 2. Referência do produto: | CT2300 |
| 3. Uso previsto | Portas corta fogo de compartimentação |
| 4. Fabricante | TALLERES DE ESCORIAZA, S.A.U.
C/ Aranburuzabala 23
20540 ESCORIAZA
GUIPUZCOA - ESPAÑA |
| 5. Sistema da evolução e verificação da constância das prestações: | Sistema 1 |
| 6. Organismo notificado:
Certificado CE | Warrington Certification Ltd. Reference No.
1121nº
1121/CPR/AD/5059 emitido el 02/01/2013 |
| 7. Prestações declaradas: | |

4	8	3	1	1	3
---	---	---	---	---	---

CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS	PRESTAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SEGUNDO A NORMA
Capacidade de auto-fecho		EN 1154:1996 + A1:2002
5.2.3. Momento de fecho	Valor > Tabela 1	
5.2.4 Momento de abertura	Valor < Tabela 1	
5.2.5 Eficiência	Valor > Tabela 1	
5.2.6 Tempo de fecho	T<3s ou T>20s. Variação OK depois de 500.000 ciclos	
5.2.7 Angulos de funcionamento	Grau 4: Fecho de portas após 180 ° de abertura	
5.2.8 Rendimento da sobrecarga	Supera os testes de sobrecarga	
5.2.9 Estabilidade térmica	Tempo de fecho a 40 ° C e -15 ° C: ≥ 3s e 25s	
5.2.10 Vazamento de fluido	Nenhum registo durante o teste	
5.2.11 Estragos	Nenhum registo durante o teste	
5.2.12 Golpe final	Variável entre 15° - 0°	
5.2.13 Travão à abertura	Variável após o ângulo de abertura de 75 °	
5.2.14 Retardo ao fecho	NPD	
5.2.15 Força de fecho regulável	NPD	
5.2.16 Posição zero	NPD	
5.2.18 Idonidade para equipar porta corta fogo / resistentes ao fumo	Grau 1: Apta para equipar porta corta fogo/resistentes ao fumo	
Acção, Durabilidade de auto-fecho		
5.2.2. Durabilidade	Grau 8: 500 000 ciclos	
5.2.7.1 Resistência à corrosão	Grau 3: Alta resistência (96h)	


5.2.7.2 Resistência à corrosão	No momento de fecho é > 80% do valor medido antes do teste à corrosão	
Controlo de substâncias perigosas	Os materiais dos produtos não contêm ou libertam nenhuma substância perigosa em níveis superiores aos máximos especificados nas normas europeias de materiais existentes e em qualquer regulação nacional.	

8. As prestações dos produtos identificados nos pontos 1 e 2 são conformes às prestações declaradas no ponto 7.

A presente declaração de prestações se emite segundo a responsabilidade de TALLERES DE ESCORIAZA, S.A.U.

Data e Assinatura

ALVARO GILMAS
Director financiero
Finance Director

Handwritten signature in blue ink, with the date 22/7/17 written below it.